

PRÜFUNGSZEUGNIS

CT-19-05-16-01

Produkt: 3-Schichtplatte, Fichte
Dicke: 19 mm
Produktionsdatum: 09.01.2019

Firma: Nordpan GmbH
Industriezone 7 – Zona Industriale
I-39030 Olang -Valdaora

Auftrag: Bestimmung und Bewertung der Formaldehydemission gemäß
AgBB-Schema

Prüfmethodik: Prüfkammermethode und Analytik gemäß DIN EN ISO 16000 Teile 3 und
9 sowie DIN EN 16516

Prüfbericht: 2519107/4 vom 16.05.2019

Prüfergebnis: Das Produkt „3-Schichtplatte, Fichte“ erfüllt die Anforderungen
des AgBB-Schemas hinsichtlich Formaldehyd.
Die Formaldehydemission am Tag 28 beträgt 0,011 ppm.

Dresden, 16.05.2019



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter