

By DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH  
akkreditiertes Prüflaboratorium D-PL-11117-01-00.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und OHASAS 18001 *Certified according to*

**Prüfzeugnis**  
**Test certificate**

**BTV 20V30212-02**

**Datum: 04.11.2020**

**Date:**

**Auftraggeber:**  
**Client:**

NATURinFORM GmbH  
Flurstraße 7

96257 Redwitz a. d. Rodach

**Auftrag:**  
**Order:**

vom 14.10.2020                    eingegangen am 14.10.2020  
dated                                    received at

**Inhalt des Auftrages:**

Prüfung der rutschhemmenden Eigenschaften eines Bodenbelages aus WPC-Terrassendielen "**Die Beliebte<sup>massiv</sup>**", Oberfläche fein geriffelt + gebürstet

**Contents of order:**

*Determination of the slip resistance of a of a floor surfacing of WPC terrace boards "**Die Beliebte<sup>massiv</sup>**", surface finely grooved + brushed*

**Probenmaterial:**

1 Bodenbelag Prüffläche ca. 1000 mm x 500 mm aus WPC-Terrassendielen

**Test samples:**

*1 floor surfacing Test surface ca. 1000 mm x 500 mm of WPC terrace boards*

**Eingeliefert:**  
**Supplied:**

am 16.10.2020  
at

**Probenahme:**  
**Sampling:**

durch Auftraggeber  
by client

**Kennzeichnung**  
**Marking:**

-  
interne Labornummer 212  
*internal laboratory no.*

**Angaben des Auftraggebers zum Probenmaterial** *Specifications for the samples given by the client*

Handelsübliche Bezeichnung:  
*Commercial designation:*  
Hersteller  
*Producer:*

WPC-Terrassendiele "**Die Beliebte<sup>massiv</sup>**"  
*WPC terrace board*  
NATURinFORM GmbH

**Gültigkeitsdauer des Zeugnisses:** bis 05.11.2025 **Period of validity**

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das/die im Prüfbericht genannte(n) Probenmaterial/ Prüfstücke.  
The test results only refer to the samples named within this test report.

Dieser Prüfbericht darf nur im vollen Wortlaut veröffentlicht werden.  
Jede Veröffentlichung in Kürzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die LGA Bautechnik GmbH.  
This test report may only be published completely. Each publishing in parts thereof or an abridged version needs a prior authorization by the LGA Bautechnik GmbH

Für die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Daten und Ihre Anschrift gespeichert. Der Datenschutz ist gewährleistet.  
For order processing we have stored significant data and address. Data protection is guaranteed.

Zeugnis\20V30212-02.xlsm / Seite 1 von 2

LGA Bautechnik GmbH  
Tillystraße 2  
90431 Nürnberg  
Tel +49 911 81771-406  
Fax +49 911 81771-419  
Mail: andreas.klarmann@lga.de

Geschäftsführung  
Hans-Peter Trinkl

Nürnberg HRB 20586  
Steuer-Nr. 241/115/90733  
Ust-IdNr. DE813835574

Ein Unternehmen der  
LGA Landesgewerbeanstalt Bayern  
Körperschaft des öffentlichen Rechts

www.lga.de

# Verkehrswegebau

## Naturstein, Fassade, Bauteile

### Prüfergebnisse Test results

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die von der Prüfstelle geprüften Proben.  
*The test results refer to the samples tested in the laboratory.*

### Rutschhemmende Eigenschaften Slip resistance

Die Vorbereitung des Prüfbelages erfolgte durch den Auftraggeber. .

The preparation of the floor surfacing was carried out by the client. .

Die Prüfung erfolgte nach DIN 51130: 2014-02 und gemäß ASR-A 1.5 und dem Merkblatt "Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr" DGUV Regel 108-003.

*Testing according to DIN 51130: 2014-02 and ASR-A 1.5 and "Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr DGUV Regel 108-003".*

Der Verdrängungsraum wurde nicht geprüft The space of displacement was not determined.

Prüftag: 02.11.2020 (Rutschhemmende Eigenschaften)  
 Date of testing (Slip resistance)

Prüf- körper  <i>Sam- ples</i>	Oberflächenbearbeitung  <i>Surface finishing</i>  1)	mittl. Gesamt- akzeptanz- winkel <i>mean angle of acceptance</i>  $\alpha_{ges}$	Bewertungsgruppe der Rutschhemmung  <i>group of assessment of slip resistance</i>		Verdrängungsraum  <i>space of displacement</i>  cm <sup>3</sup> /dm <sup>2</sup>   Bewertungs- gruppe	
Nr. 1	Die Beliebte <sup>massiv</sup> , fein geriffelt + gebürstet - Quer <i>finely grooved + brushed - Crosswise</i>	36,4	R 13	$\alpha_{ges} > 35^\circ$	-	-

1) Angaben des Auftraggebers *Specifications given by the client*

LGA Bautechnik GmbH  
 Materialprüfinstitut



Dipl.-Ing. (FH) Deppisch



Bearbeiter  
 ak



A. Klarmann, Steintechniker